

DVGW-Technologiezentrum Wasser, Karlsruher Str. 84, 76139 Karlsruhe

Auftraggeber	Wasserverbund Niederrhein GmbH Am Schloß Broich 1-3 45479 Mülheim an der Ruhr
---------------------	--

Probenehmer Auftraggeber

Parameter TFA (Trifluoracetat)

Verfahren PV M 2007/0

Einheit µg/L


Probenahme Probe-Nr.	Probeneingang	Probenbezeichnung	BG	Ergebnis	Grenzwert
14.11.2016 2016016788	17.11.2016	WW Moers-Gerdt, Gesamtrohwasser Werkseingang	0,50	2,1	
14.11.2016 2016016789	17.11.2016	WW Moers-Gerdt, Trinkwasser Ausgang südlicher Rin	0,50	2,0	

Bemerkung:

BG = Bestimmungsgrenze

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe.

Karlsruhe, den 22.11.2016


Prof. Dr. H.-J. Brauch
Abteilungsleiter